


ЗАО «ГПЗ-Эстейт»

Отчет о техническом состоянии сетей в 2023 г.

| №        | Границы территориальных зон деятельности, организации, наименование объекта | Дата и время аварийного отключения объекта | Дата и время включения объекта в работу | Причина аварийного отключения объекта                  | Мероприятия по устранению аварии |
|----------|---|--|---|--|----------------------------------|
| Сентябрь |   |  |   |  |                                  |
| -        | ПС 110 кВ Р9:<br>1с-6, 3с-6;<br>ВАЗП №1 и<br>ВАЗП №2.                       | 17:21<br>20.09.2023 г.                     | 19:05<br>20.09.2023 г.                  | каскадное отключение присоединений (2 шт.) потребителя | Диагностика, ремонт, наладка     |

Согласовал:

Главный инженер ЗАО «ГПЗ-Эстейт»



А.С. Берлев